

Marinevold Hageby - Harald Hardrådes gate 25.

Vinduer i sokkel - byantikvarens uttalelse

2 desember 2020:

Det skal søkes om å skifte ut og endre format på to vinduer i sokkel, på gavlvegg. Disse vinduene har størrelse 110x60 og er ikke originale fra byggeår. Det søkes om å bytte ut disse med vinduer i størrelse 110x80. Dette vurderes som kurant, forutsatt at det anvendes to-rams vindu, med midtpost. I dette området er det en generell føring at nye kjellervinduer skal være i tre, utformet som to-rams vindu med kittfals i ytre rammer. Vinduet kan være innadslående. Vinduene kan utstyres med utfellbar midtpost slik at rømningsmulighet sikres.

At vinduene deles med midtpost er den tradisjonelle utformingen for området (selv om mange opp igjennom tidene har skiftet ut til vinduer med hel rute). Vinduer med en slik utforming bidrar til å ivareta områdets karakter og estetikk.

Mot gate vil eksisterende kjellervindusformat bli bevart.

Med vennlig hilsen
Mette Bye
byantikvar

Uttalelse fra Tore Ligaard desember 2020:

Sikkerhetsvindu til kjeller som beskrevet over i dette dokumentet fås ikke med kittfals.

2 desember 2020:

Mette Bye ble informert om dette pr mail og fikk til respons:

Vi tar dette til orientering.

Det er byggesakskontoret som godkjenner tiltak i fasade og eventuell bruksendring.